

## **Annexe n°5**

### **Rapport du Service Départemental d'Incendie et de Secours**

**Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne**

*Etablissement Public Administratif*

**Corps départemental des  
sapeurs-pompiers**

**Groupeement des Services Opérationnels**

**Service Opération Prévision**

**SOP/PV/MC/N°3060**

Dossier suivi par :

Le Service Opération Prévision

Périgueux, le **27 MARS 2006**

Le directeur départemental  
des services d'incendie et de secours  
chef du corps départemental

à

Aquitaine Géométrie  
Madame Bénédicte Fortuné  
35, rue Couleau  
24600 Ribérac.

**Objet : Elaboration de la carte communale de Puyrénier.**

**Vos références : 2005-R320-6.**

**Pièce jointe : 1 dossier.**


Par courrier en date du 30 janvier 2006, vous demandez au Service Départemental d'Incendie et de Secours un avis sur l'élaboration de la carte communale de Puyrénier.

Suite à l'étude du dossier, j'ai l'honneur de vous faire part des remarques suivantes :

- Créer une défense incendie au lieu-dit "Lacaud" ;
- Renforcer la défense incendie du bourg (actuellement assurée par un puisard d'aspiration présentant un débit de 30 m3/h).

La création et/ou le renforcement de la défense incendie peuvent être assurés en fonction des possibilités hydrauliques par :

- soit l'implantation de poteaux d'incendie normalisés NFS 61 213 (120m3 utilisables en 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar),
- soit une réserve incendie d'une capacité de 120 m3, ou réalimentée pouvant fournir 120 m3 utilisables en 2 heures.



Colonel François Colomès.

## COMMUNE DE : PUYRENIER

### PLAN PARCELLAIRE : MRL016

| N° | GENRE | TYPE | DOMAINE | SITUATION EXACTE                      | COORDONNEES  | INFORMATIONS DE LA DERNIERE VISITE |     |       |                                 |
|----|-------|------|---------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|    |       |      |         |                                       |              | M3/H                               | P/D | P/STA | OBSERVATIONS                    |
| 1  | PI    | 100  | Public  | Croix d'Agneau : rte de Baussac, RD93 | CL 0303/5038 | 100                                | 1   | 3     | Rien à signaler au : 06/06/2005 |
| 2  | PA    | 2m3  | Public  | Nanchères                             | CL 0301/5040 | 30                                 |     |       | Rien à signaler au : 06/06/2005 |
| 3  | PA    | 2m3  | Privé   | Le bourg                              | CL 0302/5039 | 30                                 |     |       | Rien à signaler au : 06/06/2005 |
| 4  | PN    |      | Privé   | Le bourg                              | CL 0303/5039 |                                    |     |       | Rien à signaler au : 06/06/2005 |

Fin d'édition pour le plan parcellaire : MRL016